

FTI FASAD TEKNOLOJİ MERKEZİ / FTI Façade Testing Institute

Merkez / Head Office

Barbaros Mah. Sarkaç Sok. Ağaoglu My Prestige No:1/124 Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 575 88 80 Fax: +90 216 575 89 21 mail: info@fti-europe.com

Laboratuvar / Laboratory

Çakıl Mahallesi Şehit Tamer Aydın Sok. No:76 34540 Çatalca / İstanbul / TÜRKİYE
Tel : +90 212 776 42 25 Fax: +90 212 776 40 58-59 mail: info@fti-europe.com



DENEY SERTİFİKASI / Test Certificate



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0531-T

AB-0531-T

020.999.1/2017

25.12.2017

Müşterinin Adı ve Adresi / Customer's Name & Address: ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Rüzgarlıbahçe Mah. ASAŞ İş Merkezi 34810 Kavacık / İSTANBUL / TÜRKİYE

Numunenin Adı ve Tanımı / Sample's Name & Description: R50 Kasetli Cephe İçe Çift Açılım Sistemi

Numune Kabul Tarihi: 07.12.2017
Acceptance Date of Item

Referans No: 2017.927
Reference No

Uygulanan Normlar / Norms Applied: TS EN 12153, TS EN 12155, TS EN 12179, TS EN 14019

Sonuçlar / Results: Hava Geçirgenliği - TSEN 12152 - Sınıflandırma : A4 (± 600 Pa)

Sı Sızdırmazlığı - TSEN 12154 - Sınıflandırma : RE 900 (900 Pa)

Rüzgar Yüküne Dayanım - TSEN 13830 - Sınıflandırma : OK (± 1320 Pa)

Darbe Dayanımı - TSEN 14019 - Sınıflandırma : E5 (Düşme Yüksekliği 950 mm)

Test Tarihi / Date of Test
07-08.12.2017

Sayfa Sayısı / Number of Pages
1/21

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren FTI Fasad Teknoloji Merkezi, TÜRKAK 'tan AB-0531-T numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

FTI Façade Testing Institute accredited by TURKAK under registration number AB-0531-T for TS EN ISO/IEC 17025 as test laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney laboratuvarlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EU) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. Bu sertifika yalnız test edilen numuneye ait sonuçları içerir ve ekte sunulan ilgili test raporu ile birlikte geçerlidir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages. This certificate includes the test results of the specimen which is identified above and its valid with the related test report.



Tarih / Date
25.12.2017

Test Faaliyetleri Yöneticisi
Testing Manager
Nilay BULUT

F.522-REV.N01-F.MART 2017

Laboratuvar Müdürü
Laboratory Manager
Ömer ARSLAN