



AVRASYA CEPHE-DOĞRAMA TEST VE TEKNOLOJİ MERKEZİ A.Ş.

Beyköy Beldesi Cumhuriyet OSB2 Mah. 2. Cad. No:1/1A
Merkez DÜZCE/TÜRKİYE



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0926-T

AB-0926-T

24-030-PR05

03-25

Deney Raporu Test Report

Sayfa (Page): 1 / 35

Müşterinin adı/adresi: Anka Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
Customer name/address: Ostim OSB Mah. 1220 Cad. No:3
Yenimahalle / Ankara / TÜRKİYE

İstek Numarası: 24-030-PR05
Order No.

Numunenin adı ve tarifi: Anka Alüminyum F5000+ Sistem Giydirme Cephe / Çubuk Sistem
Name and identity of test item: Anka Alüminyum F5000+ System Curtain Walling / Stick System

Numunenin kabul tarihi: 13.01.2025
The date of receipt of test item

Açıklamalar: EN 12153, EN 12155, EN 12179 deney metotları kullanılmıştır.
Remarks: EN 12153, EN 12155, EN 12179 testing methods were performed.

EN 12152 - Hava Geçirgenliği	AE(+900) / AE(-900)	EN 12152 - Air Permeability	AE(+900) / AE(-900)
Tüm Alan	A _L E(+900) / A _L E (-900)	Overall Area	A _L E(+900) / A _L E (-900)
Sabit Birleşim Uzunluğu	R7	Fixed Joint Length	R7
EN 12154 - Su Sızdırmazlık / Statik		EN 12154 - Watertightness / Static	
EN 13116 - Rüzgar Yüklerine Dayanım		EN 13116 - Resistance to Wind Load	
Hizmet Verebilirlik	± 2.00 kN/m ²	Serviceability	± 2.00 kN/m ²
Emniyet	± 3.00 kN/m ²	Safety	± 3.00 kN/m ²

Deneyin yapıldığı tarih: 16.01.2025
Date of Test

Deney Raporu Sayfa Sayısı: 35
Number of pages of the test report

Avrasya Cephe-Doğrama Test ve Teknoloji Merkezi A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0926-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Avrasya Cephe-Doğrama Test ve Teknoloji Merkezi A.Ş. accredited by TÜRKAK under registration number AB-0926-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports

Bu deney raporu: Firmamıza ulaşan numunelere deney ve/veya deneyler uygulanarak elde edilmiştir.

Müşteriye ait diğer numuneleri kapsamaz.

(This test report was prepared after applying test/tests to the samples that are sent to our company.

(Note that this declaration does not involve other samples of the customer.)

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The brief test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.



Kaşe / Seal

27.03.2025

Yayımlandığı Tarih

Date

ZAFER
ŞAFAK
2025-03-27
16:16:18

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

ÇAĞLAYAN
KARATAY
2025-03-27
16:58:52

Onaylayan

Approval

RPR001/03/20.11.2023

